

Projekt	Nr	Nr seryjny	cena euro netto	
Ekspozycja	15027	1979414	6.000,00	
Model agregatu		Typ freonu	t.parow , t.skraplacza	wydajność chłodnicza
MAC-4XZB45KCE-OL-K-M		R404	-10/45	44,12KW

standard

Nie używany- ekspozycja

Opis	Typ	Ilość	Uwagi
Rama metalowa	1500	1	
Tablica przyrządów		1	
Wibro-poduszki	G 108x40/88/4X 9	4	
Sprężarka Copeland	ZB45KCE	4	
Grzałka karteru		4	
KVR	KVR-28	1	
NDR	NRD-12	1	
zbiornik cieczy	R-58RVH 58	1	
Zawór zabezpieczający	AV 12 27.5	2	
filtr osuszacz z wymiennym wkładem	BCY487	1	
Wskaźnik cieczy	SI22	1	
Zawór kulowy	RV22 LWC/2278	1	
Zawór zwrotny na linii skraplania	AV22 3122/M22	1	
kolektor na linii ssącej	ACY4817	1	
separator oleju	TS28-OSH-409	1	
Zawór zwrotny- po każdej sprężarce	DN15	4	
Pochłaniacz szumu	GS28 S-6311	1	
Regulator poziomu oleju	OMA-3	4	
zbiornik oleju	TR11 S-9108U-CE	1	
filtr oleju	OST-700	1	
Wskaźnik oleju	SI06-SA12S 1/4	1	
HP	PS1-A5A	1	
LP	PS1-A3A	1	
Monometr	823-WM-HP-BC-447	1	
Monometr	825-WM-LP-BC-447	1	
czujka elektr.	SPKW0021W0	1	
czujka elektr.	SPKW0031W0	1	
Zawór kulowy	RV06 LWA/M6	2	













